Cavidotti PVC interrati:
n. 3Ø110 - Segnale
n. 6Ø250 - Media tensione

Cavidotti PVC interrati:
n. 3Ø110 - Segnale
n. 6Ø250 - Media tensione

Cavidotti PVC interrati:
n. 3Ø110 - Segnale
n. 6Ø250 - Media tensione

MXP02-A

MV02-A Ingresso MT

Cavidotti PVC interrati:
n. 3Ø110 - Segnale
n. 6Ø250 - Media tensione

MXP02-B

MV02-B Ingresso MT

Cavidotti PVC interrati:
n. 3Ø110 - Segnale
n. 6Ø250 - Media tensione

Cavidotti PVC interrati:
n. 3Ø110 - Segnale
n. 6Ø250 - Media tensione

Cavidotti PVC interrati:

LEGENDA SISTEMA ELETTRICO

MV00	*Distribuzione elettrica per media tensione in tubazione in PVC corrugato 750N - codice materiale "CO01" - Percorso MV00*
MV01	*Distribuzione elettrica per media tensione in tubazione in PVC corrugato 750N - codice materiale "CO01" - Percorso MV01*
MV02	*Distribuzione elettrica per media tensione in tubazione in PVC corrugato 750N - codice materiale "CO01" - Percorso MV02*
MV03	*Distribuzione elettrica per media tensione in tubazione in PVC corrugato 750N - codice materiale "CO01" - Percorso MV03*
MV04	*Distribuzione elettrica per media tensione in tubazione in PVC corrugato 750N - codice materiale "CO01" - Percorso MV04*
MV05	*Distribuzione elettrica per media tensione in tubazione in PVC corrugato 750N - codice materiale "CO01" - Percorso MV05*
	Pozzetto ispezionabile in c.a.v. per passaggio linee distribuzione MT

KEYPLAN



INQUADRAMENTO AREA

0 10m 20m 50m



Firmato digitalmente da: Eugenio Radice Fossati Confalonieri
Data: 13/02/2026 17:32:38

COMUNE DI MAGENTA

REV.	DATA:	DESCRIZIONE:
a	12/02/2026	Aggiornamento

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA/MEP:

L22 DC

L22 DC è una divisione di Lombardini22 S.p.A.
Via Lombardini 22 20143 Milano, Italia
T +39 02 36 59 62 00 F +39 02 83 20 13 97
info@l22.it www.l22.it

Capitale sociale Euro 100 000 i.v.
C.F./P.IVA 05509650964 - R.E.A. 1827099

Sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato Nr. IQ 100 8319 da TÜV Italia.

COORDINAMENTO PROGETTUALE

DiDi srl
Via Lombardini 22
20143 Milano, Italia
T +39 02 36 59 62 00
www.l22datacenter.it

DiDi srl è una società controllata da:
/ L22 è una divisione di: Lombardini22 S.p.A.
Via Lombardini 22
20143 Milano, Italia
T +39 02 36 59 62 00
www.l22.it

Capitale sociale Euro 100 000 i.v.
C.F./P.IVA 05509650964 - R.E.A. 1827099
Sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato Nr. IQ 100 8319 da TÜV Italia

CONSULENTE AMBIENTALE E PAESAGGISTA:

ALVEA
Via Lombardini 13
20143 Milano, Italia
T +39 377 31 83 897
www.alveanext.it

CONSULENTE DEMOLIZIONI E BONIFICHE:

TECNITALIA INGEGNERIA
Via Pastorelli 4E
20143 Milano, Italia
T +39 02 76 00 02 06
www.tecnitaliagroup.it

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

Ing. Arturo Donadio e Antonio Condotto
S.P.S. S.r.l. www.spsrl-mi.it
Via M. Gioia, 64 - 20125 Milano, Italia
ingsteca@spsrl-mi.it T. 0236564667

CONSULENTE MOBILITA':

Studio Arch Vincenzo Curti
Via Pier Strona, 15
28838 Stresa (VB)

COMMITTENTE:

Namira S.G.R.P.A. "Fondo Ukhast"
Via Olmetto 8 - 20123 Milano, Italia

OGGETTO:
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
A sensi degli artt. 23-26 del D.Lgs 152/06

PROGETTISTA:

Ing. Roberto Gerola - Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Brescia n° 3909
Indirizzo: Via Elia Lombardini 22, 20143, Milano
Mail: ufficio.tecnico@l22.it - Pec: lombardini22@legalmail.it

TITOLO:
Aree esterne - Distribuzione media tensione - C02

DISEGNATO DA:	CONTROLLATO DA:	DATA:	SCALA:	DATA REV.:
DPA	PTR	15/12/2025	1:200	12/02/2026

FORMATO:	NOME FILE:	COMMESSA:	TAVOLA:	REV.:
A0 +	20005_VE-015 - Aree esterne - Distribuzione media tensione - C02	20005	VE-015	a

© Lombardini22 S.p.A. ES DT (rev.c) (L.663/41 Art.2578)